



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, тел: 8(863) 240-67-66.

факс: 8(863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЦЕЛИНСКОМУ РАЙОНУ**

ул. 1 линия, 69/5, п. Целина, Целинский район Ростовская область 347760.

Тел(факс): 8 (86371) 9-18-41; E-mail: 17ogpn_rmd@mail.ru

Предписание № 48/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Северная основная общеобразовательная школа №11**

Руководителю

МБОУ Северная основная общеобразовательная школа №11

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Целинского района по пожарному надзору от «22» июля 2019 года, №48, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «12» августа 2019 г. по 15 ч. 00 мин. «02» сентября 2019 г. проведена внеплановая выездная проверка дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Целинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Целинского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Марченко Н.В. объекта защиты – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Северная основная общеобразовательная школа №11, расположенного по адресу(ам): Ростовская область, Целинский район, х. Северный, ул. Мира, 77 г., совместно с директором МБОУ Северная ООШ №11 Демьяненко О.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Срок эксплуатации, имеющейся системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) в	п. 61 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме»; ГОСТ Р 53325-2009 п.4.2.4.3, 5.2.4.3, 6.2.4.1,	02.03.2020г.	

	здании образовательного учреждения более нормативного (более 10 лет).	7.9.4; ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7		
2.	Не оборудованы помещения котельной автоматическими установками пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре.	ч.4 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 п. 3, п.4, табл. 3 п.38	02.03.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНДиПР по Целинскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
(государственный инспектор Целинского района
по пожарному надзору)
старший лейтенант внутренней службы
Н.В. Марченко



«02» сентября 2019г.

Предписание для исполнения получил:

Директор
МБОУ Северная основная
общеобразовательная школа №11
О.А. Демьяненко

